

**Работа по устранению нарушений и замечаний, выявленных
надзорными органами**

№ п/п	Учреждение (название полностью)	Кем и когда проведена проверка	Результат проверки (акт, предписание, административный материал или другое)	Примечание
1	филиал муниципального казенного учреждения «Комплексный центр социального обслуживания населения Венгеровского района» - «Дом – интернат малой вместимости для граждан пожилого возраста»	отделение надзорной деятельности и профилактической работы по Венгеровскому району Новосибирской области управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Новосибирской области, 28.11.2025г.	Акт плановой выездной проверки	1.Запоры (замки) на дверях пути эвакуации не обеспечивают возможность их свободного открывания изнутри без ключа. 2. Электрическая проводка в помещении подвала проложена по горючему основанию. 3. Не предоставлен акт о проведении работ по очистке вентиляционных камер, циклонов, фильтров и воздуховодов от горючих отходов отложений. 4. Не обеспечено уплотнений и приспособлений для самозакрывания на дверях лестничных клеток.